PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Białystok 07.09.2022 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62
16-020 Czarna Białostocka

HK.903.517.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu aktualny komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Niemczyn. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:
1. Komunikat

Otrzymuje:
1. Burmistrz Czarnej Białostockiej

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Białystok, 08.09.2022 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Niemczyn, zaopatrującego miejscowości: Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Jezierzysk, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Niemczyn, Oleszkowo, Osierodek, Podzamczysk - Zamczysk, Zdroje stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- mętności 6,0 NTU,


- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h: powyżej 300 jtk/ml wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej a mętność nie przekraczała 1 NTU oraz być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h oraz mętności nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza